

F-CON お掃除 (旧型タイプ)



夏場のF-CON 2020/8/30 (午後16:50頃撮影)

室内温度26.4度 湿度 53% 外気温 31℃



F-conのおかげでお部屋の中は高原のような爽やかさ!!を保っています。
F-conを近くで見えます。

①F-conパネルには空気中の水蒸気が冷やされ
結露としてビッシリついています。



②ビッシリついた結露はパネル下部の排水溝へ。



③目皿の部分から外部へ排水



※判りにくいのでブラウンタイプの写真です。

10月も半ばを過ぎ、夏場冷房として大活躍のF-conも、
そろそろ肌寒くなってきたので衣替えならぬ、暖房へ切り替え!!
スイッチ一つ!! 温度調整一つ!! で切化へ可能なのですが、
夏場頑張っていたいただいたねぎらいも込めてF-conのお掃除いたします。



・今回は、F-con用洗剤とブラシ・雑巾・バケツ一杯の水
そして、掃除機を準備してお掃除開始!!



①本体、下部にあるパネルを外します。
(新型も同じです)



②パネル下部の結露水の受け皿を取り外します
※新型は一体型になっています



③両側の受け皿を外します。



④両側とも外れました。



⑤排水口・目皿についた汚れをお掃除
※結露水が漏水する恐れがあります。



⑥ブラシでゴシゴシ!!



⑦パネルについた汚れを、ブラシ・雑巾でゴシゴシ!!





⑧化粧パネルもふきふき



⑨目皿もきれいになりました!!



⑩始めた順番で受け皿から戻していきます。



⑪化粧パネルを戻します。



⑫これで完了です



季節の変わり目・冷暖房の切り替え時期にお掃除しましょう!!

切り替え後のF-CON 2020/10/25 (午前11:30頃撮影)

室内温度23.3度 湿度 49% 外気温 20℃

1 F



2 F



控え目モードで暖房運転開始です!! 設定温度は1F-35℃ 2F-30℃にしてあります。

2Fより1Fの方が温度を高く設定!!

⑬シーリングファンリモコン



こだわり！

展示場には天井扇（シーリングファン）がついてます。

夏場と冬場ではファンの廻り方が違います。

あったかい空気は上に逃げちゃうので冬場は下向きに風が流れるよう回してあります。

ぜひ一度体感してみてください。